



**PARERE SU:**

**RIGUARDANTE REALIZZAZIONE DI PISCINA SCOPERTA INTERRATA**

**Quesito del 16-07-2020**

*“..... “...*

*Ho il seguente caso.*

*Realizzazione di piscina scoperta interrata dimensioni in pianta 4.00x8.00 altezza 1.30. La struttura è costituita da pannellature in acciaio con contrafforti in acciaio.*

*Il comune di riferimento è in zona sismica: 4*

- 1. Ai sensi della normativa vigente ritengo che per tale struttura sia d'obbligo il deposito sismico con tutti gli allegati previsti.*
- 2. La piscina può essere considerata un intervento «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità, di cui al punto 1, lettera c), comma 1 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, e pertanto il certificato di collaudo può essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori?*

**Risposta:**

La realizzazione di una struttura interrata costituita da platea di fondazione e struttura delle pareti in acciaio è soggetta al Deposito Sismico ex art. 93 D.P.R. 380/2001 ed alla denuncia delle opere ex art. 65 D.P.R. 380/2001. L'intervento, classificato come nuova opera, è soggetto al Collaudo statico.

Parere rilasciato su Delibera di Consiglio Direttivo in data 20/07/2020